





Схема установки
стоек опоры



Ответвление ВЛ



1. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего проводника стойки, а кронштейны КАМ-4000 и КАБ-200 должны устанавливаться на "флажки" заземляющего проводника ЗП6 .
2. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел I см. лист 2.

Марка поз.	Наименование обозначение	Кол. на опору при ответвлении						Масса ед., кг	Приме- чение	
		без отв.	в одну сторону			в две стороны				
			2	4	2x2	2	4			2x2
	<u>Железобетонные элементы</u>									
СВ95*	Стойка СВ95 проект шифр НТЦ-0615.95	2	2			2			900	
П-3и	Опорно-анкерная плита П-3и НТЦ-35.0016-31	2	2			2			110	
	<u>Стальные конструкции</u>									
1	Кронштейн У4 НТЦ-35.0016-36	1	1			1			6,8	
2	Стяжка Г11 НТЦ-35.0016-34	2	2			2			7,7	
3	Заземляющий проводник ЗП6 НТЦ-35.0016-43	1,5	2,0			2,0			0,5	м
	<u>Линейная арматура</u>									
4	Лента бандажная металлическая 20x0,7x1000мм ЛМ-50	4	5			6			0,11	
5	Скрепа СУ-20	4	5			6			0,01	
6	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	1	1			1			0,50	
7	Кронштейн анкерный КАМ-4000	1	1			1			0,27	
8	Кронштейн анкерный КАБ-200**	—	1			2			0,02	
9	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70 мм²(ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм²)	1	1			1			0,40 (0,65)	
10	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2x16 - 2x25	—	1	—	2	2	—	4	0,14	
	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 4x16 - 4x25	—	—	1	—	—	2	—	0,14	
	Зажим анкерный ЗАН 16-35/1000 для СИП 25 ÷35, (ЗАН50-70/1500 для СИП 50 ÷70)	—	—	1	—	—	2	—	0,40	
11	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистрали до 95мм² к отв.до 35мм²	—	2	4	4	4	8	8	0,12	
	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистрали до 120 мм² к отв.до 95 мм²	—	2	4	4	4	8	8	0,33	
12	Зажим ЗСГП 35-120/25-95 для ЗП6	1	1			1			0,25	
13	Зажим плащечный ЗП 6-95/6-95	2	3			3			0,1	
14	Хомут для СИП ХС-180, d 10-45 мм, для СИП 35-95мм²	3	4	4	5	5	5	7	0,026	
	Хомут для СИП ХС-260, d 26-66 мм, для СИП 120мм²	3	4	4	5	5	5	7	0,036	

* Область применения стоек СВ95-3, СВ95-2с, СВ95-3с см.НТЦ-35.0016-ПЗ.
** При использовании натяжных зажимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 поз.10 и для ответвления 2x2, кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500 (КАМ-4000) с добавлением скрепы поз.5 и одного метра металлической ленты поз. 4.

							НТЦ - 35.0016 - 16					
							Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании IEK.®					
							Материалы для проектирования					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Ответвительная анкерная одноцепная опора ОА33	Стадия	Лист	Листов		
Разработал	Гореленко							Р	1	2		
Проверил	Руднев						Общий вид Схема установки стойки спецификация					
Утвердил	Кушулинская											
Н.контроль	Фирсов											

Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ проводов СИП





Схемы ответвлений к вводам в здания



в одну сторону

в две стороны



2^x жил СИП





2x2 жилы СИП



4^x жил СИП



Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ проводов СИП



Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий вид см. лист 1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

НТЦ - 35.0016 - 16

Лист

2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №