



* Марка светильника определяется в проекте ВЛ

Марка поз.	Наименование, обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
<u>Стальные конструкции</u>				
1	НТЦ-36.0017-46 Кронштейн У106	1	2,4	
2	НТЦ-35.0016-51 Заземляющий проводник ЗП6	0,75	0,5	м
<u>Линейная арматура</u>				
3	Зажим ответвительный ЗОИ 16-70/1,5-10 (ЗОИ 16-95/2,5-35)	2	0,05 (0,12)	Каталог ИЕК® (по проекту)
4	Светильник*	1		по проекту
5	Провод изолированный ПВХ 3х2,5 ГОСТ 7399-80	4,5	0,5	Каталог ИЕК®
6	Зажим плащечный ЗП 6-95/6-95	1	0,1	

НТЦ - 36.0017 - 33					
Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные опоры ВЛИ 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании ИЕК.®					
Материалы для проектирования					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Гореленко				
Проверил	Руднев				
Утвердил	Кушулинская				
Н.контроль	Фирсов				
Подвеска светильника				Стадия	Лист
				Р	1
				Листов	1
				АО "НТЦ ФСК ЕЭС"	

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	